Legenda:

- instalacja wody zimnej prowadzona pod stropem/w bruździe ściennej
- instalacja wody ciepłej prowadzona pod stropem/w bruździe ściennej
- (W1) - pion zimnej wody
- Zu - zawór umywalkowy do wody zimnej
- K - kurek ze złączką do węża

UWAGI
1. Lokalizacja przyborów i urządzeń - wg. proj. architektonicznego.
2. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.
3. Należy stosować urządzenia i materiały, które posiadają odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Montaż podgrzewaczy c.w.u. - wykonać zgodnie z Instrukcją producenta.

z istniejącej studni wodomierzowej Ø63 PE

63 x 4,5

doprowadzenie wody do pieca konwekcyjnego

istniejący gazowy przepływowy podgrzewacz wody

bateria z wydłużoną wylewką i złączką do węża

pojemnościowy elektryczny ogrzewacz wody o poj. 80l; napięcie znamionowe 230V; moc grzałki 2,0kW; zawieszony pod stropem

doprowadzenie wody do zmywarki kapturowej

doprowadzenie wody do obieraczki do ziemniaków

przepływowy elektryczny ogrzewacz wody napięcie znamionowe 230V; moc grzałki 4,4kW

przepływowy elektryczny ogrzewacz wody napięcie znamionowe 230V; moc grzałki 4,4kW

elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody o poj. 15l napięcie znamionowe 230V; moc grzałki 2,0kW

pojemnościowy elektryczny ogrzewacz wody o poj. 80l do montażu w poziomie; napięcie znamionowe 230V; moc grzałki 2,0kW; zawieszony pod stropem

JADALNIA, ŚWIETLICA, BIURO, POM. 2 SALA WYKŁADOWA, MAGAZYN, MAGAZYN, POM. NAUCZYCIELÓW WFN, SALA GIMNASTYCZNA, KOMUNIKACJA 0.6, PRYSZNICE, KUCHNIA 1, KUCHNIA 2, KOMUNIKACJA 0.2, KOMUNIKACJA 0.1, KOMUNIKACJA 0.3, KOMUNIKACJA 0.4, KOMUNIKACJA 0.5, KOMUNIKACJA 0.7, WOŹNY, ZMYWALNIA, MAGAZYN ŻYWNOŚCI, OBIERALNIA, SZATNIA, SZATNIA WOŹNYCH, SZATNIA DLA DZIECI, HOL, KLATKA SCHODOWA 1, KLATKA SCHODOWA 2, INTENDENTKA, KOMÓRKA, WC, PRZEDSIONEK, POM. 5, POM. 1 MAŁA SALA GIM., MAGAZYN, SKŁAD SZKOŁY

MIASTO PROJEKT ZABRZE

MIASTOPROJEKT ZABRZE SP. Z O.O.
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 58,
44-113 GLIWICE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PT
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - - OŚWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.

INWESTOR	GMINA SKOCZÓW 43-430 SKOCZÓW, UL. RYNEK 1
LOKALIZACJA	43-430 SKOCZÓW , UL. MICKIEWICZA 11 DZ. NR 262 OBRĘB 0001 CENTRUM

PRZEDMIOT RYSUNKU	BRANŻA
RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY	SANITARNA

INSTALACJA WOD-KAN		SKALA	DATA	NR RYS.
mgr inż. Paweł Schabowicz upr. SLK/8896/PBS/19	PODPIS	1:100	LISTOPAD 2022	WK-2
mgr inż. Grzegorz Cal upr. SLK/4443/POOS/12	PODPIS			