Legenda:

- instalacja grzewcza prowadzona po ścianach
- grzejnik płytowy
- grzejnik higieniczny
- Pco14 - pion instalacja ogrzewania

# RZUT PIĘTRA I

POM. 9 SALA BIOLOGICZNA
2.3 +20 °C Φwym: 6983 W
1120 mm 33KV/600
16 x 2.0
20 x 2.0
Pco1
R2.1

2.4 +20 °C Φwym: 6806 W
POM. 8 SALA PLASTYCZNA
1400 mm 33KV/600
Pco2
R2.2

2.5 +20 °C Φwym: 3667 W
POKÓJ NAUCZYCIELSKI
1600 mm 33KV/600

POM. 7 SALA JĘZYKOWA
2.6 +20 °C Φwym: 6771 W
Pco3
R2.3

SZATNIA
2.16 +20 °C Φwym: 4571 W
[1000 mm] 33KV/600
R2.13

2.2 a +20 °C Φwym: 1435 W
800 mm 21KV-S/600
2.2 b +20 °C Φwym: 1069 W
DYREKCJA
Pco12
R2.12

KOMUNIKACJA 1.1
2.15 +20 °C Φwym: 6141 W
22KV/600 [920 mm]
Pco8
R2.8

SZATNIA
2.17 +20 °C Φwym: 3272 W
21KV-S/600 920 mm
22KV/600 [1400 mm]
Pco4
R2.4
R2.14

SEKRETARIAT
2.12 +20 °C Φwym: 930 W
Pco9
R2.9

PEDAGOG
2.11 +20 °C Φwym: 928 W
Pco7
R2.7

POM. 10 SALA PRZYRODNICZA
2.1 +20 °C Φwym: 6952 W
Pco11
R2.11

KLATKA SCHODOWA
2.13 +20 °C Φwym: 2229 W
Pco10
R2.10

WC
2.14 +20 °C Φwym: 1434 W

WC
2.10 +20 °C Φwym: 1187 W
2.9 +20 °C Φwym: 999 W
Pco6
R2.6

PIELĘGNIARKA SZKOLNA
2.8 +20 °C Φwym: 1415 W
21KV-S/600 1200 mm
Pco5
R2.5

POM. 6 SALA POLONISTYCZNA
2.7 +20 °C Φwym: 7256 W
33KV/600 1200 mm

| | |
|---|---|
| MIASTO PROJEKT ZABRZE | MIASTOPROJEKT ZABRZE SP. Z O.O.<br>UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 58,<br>44-113 GLIWICE |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PT<br>PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -<br>- OŚWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE. | |
| INWESTOR | GMINA SKOCZÓW<br>43-430 SKOCZÓW, UL. RYNEK 1 |
| LOKALIZACJA | 43-430 SKOCZÓW , UL. MICKIEWICZA 11<br>DZ. NR 262 OBRĘB 0001 CENTRUM |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | BRANŻA |
| RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA OGRZEWANIA | SANITARNA |
| INSTALACJA GRZEWCZA | SKALA: 1:100 / DATA: LISTOPAD 2022 / NR RYS.: CO-3 |
| mgr inż. Paweł Schabowicz upr. SLK/8896/PBS/19 — PODPIS | |
| mgr inż. Grzegorz Cal upr. SLK/4443/POOS/12 — PODPIS | |