

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wymiana akumulatorów i kondensatorów w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

I. Wykaz urządzeń.

a) Akumulatory.

Do budynku NSA przy ul. Jasnej 2/4 – 66 sztuk akumulatorów o parametrach:

- napięcie nominalne – 12V;
- pojemność nominalna – 100 Ah;
- rezystancja wewn. akum. naład. – 4,5 mΩ;
- projektowana żywotność – minimum 10 lat.

Do budynku przy NSA przy ul. Boduena 3/5 – 4 sztuki akumulatorów o parametrach:

- napięcie nominalne – 12V;
- pojemność nominalna – 9 Ah
- rezystancja wewn. akum. naład. – 16 mΩ;
- projektowana żywotność – minimum 10 lat.

b) Kondensatory.

100uF, 750Vdc, 500Vac – 15 szt. (ul. Jasna 2/4)

II. Przewidywany zakres prac.

- a) Demontaż obecnie użytkowanych akumulatorów i kondensatorów.
- b) Dostawa i montaż nowych akumulatorów i kondensatorów.
- c) Wykonanie pomiarów i testowanie nowych zamontowanych akumulatorów.
- d) Odbiór i utylizacja starych – zdemontowanych akumulatorów i kondensatorów.

III. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prac

- a) Całość prac powinna być wykonana według obowiązujących przepisów, norm branżowych i wiedzy technicznej.

- b) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizowanych prac uwzględniając koszty z tym związane w ofercie.
- c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki działalności w miejscu wykonywanych realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie organizacji prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.
- d) Z wykonanych prac Wykonawca sporządzi protokół powykonawczy.
- e) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z ofertą.