

NZ.261.166.2024

Według rozdzielnika

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pod nazwą: "Oświetlenie siłowni zewnętrznej os. Oświecenia w Krakowie".

Sprawa znak: 13/XI/2024.

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie co jest celem oświetlenia w przedmiotowym przetargu. Czy celem jest oświetlenie obiektu według załącznika graficznego:

- Obiekt nr 1 – siłownia na wolnym powietrzu
- Obiekt nr 2 – miejsce ćwiczeń na drążkach
- Obiekt nr 3 – tor przeszkód „ninja warrior”
- Obiekt nr 4 - Chodniki i alejki przez plac.

Odpowiedź 1:

Celem oświetlenia terenu siłowni jest oświetlenie obiektów:

- Obiekt nr 1 – siłownia na wolnym powietrzu
- Obiekt nr 2 – miejsce ćwiczeń na drążkach
- Obiekt nr 3 – tor przeszkód „ninja warrior”.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający może sprecyzować ilu punktów świetlnych wymaga.

Odpowiedź 2:

Określenie ilości punktów świetlnych Zamawiający pozostawia ocenie projektanta, który znając zakres zadania dobierze odpowiednie lampy i natężenie światła.

Pytanie 3:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga układu oświetlenia w formie oświetlenia wyposażonego w oprawy typu parkowego czy oprawy „zwykłe”, bliskie oprawom drogowym.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wymaga układu oświetlenia w formie oświetlenia wyposażonego w oprawy typu parkowego.

Pytanie 4:

Ponadto zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy bezpośrednio przy przedmiotowym parku posiadają państwo układ oświetlenia ulicznego / parkowego. W toku prowadzonej wizji lokalnej zauważyliśmy, że wszystkie słupy zlokalizowane wokół parku za wyjątkiem zlokalizowanych na terenie szkolnym (za płotem) są własnością spółdzielni mieszkaniowej. Są one opisane oznaczeniami „SM XXX” i posadowione na działkach opisanych jako „oddane w wieczyste użytkowanie”

Odpowiedź 4:

Jedynie możliwe zasilanie może być udostępnione z lamp znajdujących się na terenie szkoły (za płotem).

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa NZ