



RU.461.6.130.2024

Pełnomocnik:

Pani Marta Mardyla

Firma Inżynieryjna Techma

os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

Inwestor :

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Dróg
Miasta Krakowa

Dotyczy: warunki techniczne przebudowy oświetlenia przy ul. Książna w Krakowie dla inwestycji pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy ul. Książna 29 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia*” realizowanego na podstawie umowy nr 178/U/ZDMK/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z załączonymi materiałami po przeprowadzonej analizie podaje następujące warunki budowy oświetlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanym rejonie istnieje oświetlenie GMK zasilane z PZ2009.
2. Wszystkie projektowane urządzenia oświetleniowe muszą spełniać aktualne wymagania stawiane przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl –> wytyczne dla projektantów).
3. Informujemy, że z przedłożonej dokumentacji nie wynika kolizja z oświetleniem GMK zlokalizowanym po przeciwnej stronie ulicy.
4. Informujemy jednocześnie, że oświetlenie chodnika zlokalizowane po stronie inwestycji nie znajduje się we władaniu tut. Zarządu.
5. Dla zapewnienia wymaganego poziomu natężenia parkingu należy wykonać pomiary oświetlenia. W razie konieczności wymienić oprawy sodowe na słupach oświetlenia drogowego na oprawy typu LED (ze sterownikiem lokalnym).
6. W przypadku wymiany opraw powyższe opracować i przedłożyć w tut. Zarządzie projekt wykonawczy.
7. Pracę wykonać w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarządem i firmą utrzymującą oświetlenie w Krakowie - uzyskać dopuszczenie do prac.
8. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy poinformować tut. Zarząd z tygodniowym wyprzedzeniem.
9. Dla inwestycji uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostałych Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiązującym prawem i procedurami.

Warunki zachowują ważność przez okres 3 lat.

Załączniki:

- 1) Schematy zasilania PZ2009


Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik

1 x aa RU (50593/2024, ID: 3415735).

p.o. Równik
Działu Uzgodnień
Robert Cebulski

PZ 2009



ZŁĄCZNIK GRAFICZNY DO PISMA
ZDMK Nr. 24.616.1302023

OS. OŚWIECENIA



UWAGA


Pozostałe oświetlenie
na os. OŚWIECENIA

NIE JEST WŁASNOŚCIĄ
ZIKIT KRAKÓW

PZ NR 2009

PZ 2009

LEGENDA:



grupa ZUE S.A.

NR OPR. ES/TP/323/99

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
PZ NR: 2009

RYS NR 2