



ITT.6240.135.2024

Kraków, 22.05.2024r.

Inwestor:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Pełnomocnik:

Pani Marta Mardyla
Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3
31-636 Kraków

OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy: planowana budowa parkingu.

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, dalej WMK S.A., w odpowiedzi na wniosek znak: T/47/P/MM/2024 w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiązań projektowych dla **planowanej budowy parkingu przy ul. Franciszka Książnina 29 w Krakowie**, w zakresie dotyczącym oceny kolizyjności z urządzeniami i przyłączami będącymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. Na terenie przedmiotowej inwestycji (w zakresie planowanego parkingu wraz z odcinkiem chodnika) znajdują się następujące urządzenia i przyłącza:
 - sieć wodociągowa DN 250mm biegnąca po zachodniej stronie ul. Książnina przecinając wzdłuż projektowany chodnik,
 - sieć wodociągowa DN 150mm biegnąca również po zachodniej stronie ul. Książnina przecinając wzdłuż projektowany chodnik,
 - przyłącze kanalizacyjne przecinające ukośnie projektowany chodnik po jego południowej stronie i obsługujące budynek przy ul. Książnina 29.
2. Lokalizację i parametry istniejących urządzeń wod-kan. (sieci, przyłącza) będących w posiadaniu WMK S.A. znajdujących się na trasie przedmiotowej inwestycji Inwestor/Pełnomocnik winien potwierdzić w Dziale Dokumentacji i Odbiorów WMK S.A.
3. Pozostałe zinventaryzowane na załączonej mapie przewody nie są własnością WMK S.A. (kanalizacja deszczowa). Zabezpieczenie tych przewodów należy uzgodnić z ich użytkownikami.

./.

Administratorem danych osobowych są WMK S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezisi Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714
Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

4. W ramach planowanej inwestycji należy:
- a) Nad istniejącą, rozdzielczą siecią wodociągową zachować obowiązujące przykrycie wynoszące 1,5m. Dopuszczamy zmianę niwelety w zakresie $\pm 0,10$ m.
 - b) Z uwagi na przebieg przyłącza kanalizacyjnego planowana inwestycja nie może zakłócić odprowadzenia ścieków z nieruchomości ul. Książnica 29,
 - c) O terminie rozpoczęcia robót i ich zakresie należy pisemnie powiadomić WMK S.A. z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Przed każdorazowym rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu wymagane jest wykonanie przez służby techniczne Zakładu Sieci Wodociągowej WMK S.A. i Zakładu Sieci Kanałowej WMK S.A. (przy czynnym współudziale wykonawcy robót oraz inspektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa), przeglądu stanu sieci wodociągowej oraz przyłącza kanałowego
5. W rozpatrywanym rejonie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej (układ centralny). Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.
6. W sprawie możliwości odprowadzenia wód opadowych pochodzących z odwodnienia, należy zwrócić się do jednostki miejskiej „Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Kraków, os. Szkolne 27).
7. Dane dotyczące sieci i przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
8. Przesłany komplet materiałów zatrzymujemy do celów służbowych, jeden egzemplarz mapy w załączeniu zwracamy.

Opinia techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

Opracowała: Elżbieta Dziob, tel. 12 620 32 77

SPECJALISTA
ds. Technicznych
Mariusz Wilek

Otrzymują:

- X 1. Pełnomocnik x2 + 1 egz. mapy
- 2. ITT aa (O/17687/2024)
- 3. ISW w/m
- 4. ISK w/m