



Kraków, 17 maja 2024 r.

TA.651.1.47.2024

Firma Inżynieryjna TECHMA  
Osiedle Oświecenia 24/3  
31-636 KRAKÓW  
[biuro@techmainz.pl](mailto:biuro@techmainz.pl)

## Audyt Zespołu Zadaniowego ds. Niechronionych Uczestników Ruchu

Dotyczy	Audytu pieszo-rowerowego dla zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Franciszka Książnina 29 w Krakowie”.
Data pisma	29.04.2024 r.
Data wpływu	29.04.2024 r.
Znak sprawy	-

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii audytu rowerowego dla dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Franciszka Książnina 29 w Krakowie”, oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 10 maja 2024r., Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r., **opiniuje pozytywnie** przedstawione rozwiązania z następującymi uwagami:

1. Zespół postuluje likwidację miejsc postojowych znajdujących się na odcinku 10 m od przejścia dla pieszych, z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i niezgodność z obowiązującymi przepisami.
2. Oznakowanie pionowe i poziome należy dostosować do układu drogowego po przebudowie.
3. Zapewnić:
  - nawierzchnię bezfazową projektowanego fragmentu ciągu pieszego,
  - prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania, nowe elementy uzbrojenia nie mogą zawęzić użytkowej szerokości projektowanych ciągów,

- spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno wysokościowego na końcach zakresu,
  - widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu w szczególności na przejściu dla pieszych,
  - usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.
- 4. Postulujemy montaż stojaków rowerowych na obszarze objętym zakresem opracowania, ilość powinna odpowiadać prognozowanemu zapotrzebowaniu. Należy zastosować wzór stojaka zgodny ze „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.- w załączeniu przekazujemy wytyczne opracowane przez ZTP.
- 5. Projektowane elementy infrastruktury pieszej powinny spełniać Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjęte do stosowania zarządzeniem nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r., oraz Standardy Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z Zarządzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- 6. Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP, celem dołączenia do akt sprawy.

**W przypadku pytań, prosimy kontaktować się:**

- telefonicznie: pod numerem 12 616 8671 (sprawę prowadzi Anna Pyk – Wolak),
- osobiście – Dział TA, pokój 210, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
- e-mailowo – [sekretariat@ztp.krakow.pl](mailto:sekretariat@ztp.krakow.pl)

z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego  
ds. Niechronionych Uczestników Ruchu  
Małgorzata Jedynek

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. aa