

21. 08. 2024



001662.2024/P

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

[Signature]
REKTOR
Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Anna Wytych-Gawrońska

Gazownia w Częstochowa
ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa
tel. 22 444 33 33
gazownia.częstochowa@psgaz.pl

**Uniwersytet Jana Długosza
w Częstochowie**
ul. Waszyngtona 4/8
42-217 Częstochowa

2024-08-21

Wasz znak:
Nasz znak: PSGAZ.158.050.4336.2024

Częstochowa, 13.08.2024 r.

Dot.: Remontu nawierzchni utwardzonych i schodów zewnętrznych zlokalizowanych przy budynku Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2024 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

— niskiego ciśnienia Dz. 110 PE wybudowanej w 1998 r.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - Wszelkie elementy utwardzone nad gazociągiem i w jego strefie kontrolowanej należy wykonać z materiałów rozbieralnych i przepuszczalnych.
 - W obrębie projektowanej infrastruktury drogowej, drogi rowerowe oraz chodniki należy zaprojektować z nawierzchni rozbieralnej lub przebudować istniejący gazociąg niskiego ciśnienia tak, aby nie kolidował z projektowaną nawierzchnią asfaltową.
 - Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągiem niskiego ciśnienia należy zachować odległość poziomą od powierzchni zewnętrznej



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczęść Boże 11
41-100 Tarnobrzeg 41-800 Zabrze

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitał zakładowy: 10 488 917 050 zł

www.psgaz.pl

ścianki gazociągu nie mniejszą niż 1,5/odległość poziomą zgodnie z ww. Rozporządzeniem zał. nr 2 Tabela 2.

- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (2,0 m po 1,0 m w każdą stronę od osi gazociągu niskiego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Częstochowie.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesać do Gazowni na adres: ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesać na adres e-mail: gazownia.czestochowa@psgaz.pl

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Częstochowie

Piotr Polczyk

Załączniki:

- Mapa syt-wys z zakresem inwestycji (1 szt.)

Kopia:

- Gazownia w Częstochowie.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy [ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów](#). Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](#) w zakładce o nas.

UNIWERSYTET
JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
BIURO REKTORA
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
tel. 34 378 41 28, 34 378 41 27, 34 378 41 26
1699204