

KR.26.9.2025

Częstochowa, 2025-02-28

Dostawa opraw oświetlenia ewakuacyjnego dla Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Parametry techniczne

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego – 60 sztuk, do obiektów przy ul. Waszyngtona 4/8 i al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie:

- Zastosowanie: oświetlanie antypaniczne do pomieszczeń, w tym nieogrzewanych garaży
- Czas pracy po zaniku zasilania podstawowego: min. 3h
- Tryb pracy: M (praca awaryjna)
- Strumień świetlny: min. 150 lumenów
- Wersja: AT z autotestem
- Obudowa prostokątna: materiał PC (poliwęglan), kolor biały
- Możliwość montażu pionowo i poziomo
- Klasa ochronności: 2
- Stopień szczelności: IP65
- Zasilanie: 230 V AC 50÷60 Hz
- Żywotność źródła LED: min. 50 tys. r-g
- Moc czynna min. 5 W
- Gwarancja: min. 24 miesiące
- Produkt musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP i CE.

Dostarczone produkty muszą posiadać niezbędne aprobaty techniczne i certyfikaty bezpieczeństwa, które należy załączyć do składanej oferty. Do oferty należy także załączyć specyfikację oferowanych opraw wg załączonych tabeli.

W ofercie należy podać wartość całości zamówienia dla poszczególnych zadań, zawierającą również koszt dostawy do zamawiającego.

Miejsce dostawy: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 oraz al. Armii Krajowej 13/15, 42-2017 Częstochowa.

Termin realizacji: do 3 tygodni od daty potwierdzenia zamówienia przez zamawiającego.

Płatność przelewem, w ciągu 30 dni od daty realizacji dostawy i wystawienia prawidłowej faktury.