



LP.	NAZWA POMIESZCZENIA
0.01.	WIATROŁAP
0.02.	SZATNIA
0.03.	POM. TECHNICZNE
0.04.	KOMUNIKACJA
0.05.	WC
0.06.	WC PRAC. KUCHNI
0.07.	ZMYWALNIA
0.08.	KUCHNIA
0.09.	KOMUNIKACJA
0.10.	POM. SOCJALNE
0.11.	PSYCHOLOG/LOGOPEDA
0.12.	POK. DYREKTORA
0.13.	SZATNIA
0.14.	POM. INTENDENTA
0.15.	POM. TECHNICZNE

Oznaczenia:

	Centrala systemu oddymiania RZN 4408-K w obudowie GEH-KST z akumulatorami 12V 3,4Ah
	Przycisk napowietrzania RT45
	Optyczna czujka dymu 3000PLUS/OP z gniazdem 300PLUS/BASE/X
	Przycisk przewietrzania SLT 42-U-PL w obudowie AP-LT-PL
	Czujnik deszcz / wiatr WRS-S
	Kłapa oddymiająca
	Drzwi napowietrzające
	Czujnik szybu windy ProPoin PLUS-1 OP
	Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych KBZB 40

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rysu: INSTALACJA ODDYMIANIA - PARTER	Nr rysu: E-29
	Nazwa inwestycji: BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	Skala: 1:100
Zespół projektowy: Projektant: mgr inż. Tadeusz Lis Sprawdzający: mgr inż. Marek Błat	Adres inwestycji: działki nr ewid. 21277/3, 51872 / 1, 51872 / 2 i 51895 jednostka ewidencyjna: 146101_1 obręb ewidencyjny: 0005 Ostrołęka	Projekt techniczny
	Inwestor: Miasto Ostrołęka Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka	Branża elektryczna Data: 02.2025 r.
Specjalność: Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		Upr. Wa-101/02
Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		MAZ/0544/PWB/15