



LP.	NAZWA POMIESZCZENIA
1.01.	KLATKA SCHODOWA
1.02.	MAGAZYN
1.03.	SALA I
1.04.	ŁAZIENKA
1.05.	ŁAZIENKA
1.06.	SALA II
1.07.	MAGAZYN
1.08.	POM. PORZĄDKOWE
1.09.	KOMUNIKACJA

Oznaczenia:		
	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE), 16A 230V, p/t, pojedyncze, IP20	
	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE), 16A 230V, p/t, pojedyncze, IP44	
	Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (3L+N+PE), 16A 400V, n/t, IP44	
PWP 	Przycisk pożarowego wyłącznika prądu	
	Rozdzielnica elektryczna	
	Wypust zasilający	
Uwagi:		
<div>1. Gniazdo w salach dla dzieci, łazienkach, w szatni i na korytarzach montować na wysokości 1,2 ÷ 1,4m od poziomu podłogi.</div> <div>2. Pozostałe gniazda montować na wysokości 0,3m od poziomu podłogi lub w zależności od potrzeb użytkownika.</div>		
OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - I PIĘTRO	Nr rys. E-06
	Nazwa inwestycji: BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
	Adres inwestycji: działki nr ewid. 21277/3, 51872 / 1, 51872 / 2 i 51895 jednostka ewidencyjna: 146101_1 obręb ewidencyjny: 0005 Ostrołęka	
	Inwestor: Miasto Ostrołęka Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka	
Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.
Projektant:		Podpis
mgr inż. Tadeusz Lis	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Wa-101/02
Sprawdzający:		
mgr inż. Marek Błat	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	MAZ/0544/PWBE/15
		Branża elektryczna
		Data: 02.2025 r.