



Oznaczenia:

	Centrala systemu oddymiania RZN 4408-K w obudowie GEH-KST z akumulatorami 12V 3,4Ah
	Przycisk napowietrzania RT45
	Optyczna czujka dymu 3000PLUS/OP z gniazdem 300PLUS/BASE/X
	Przycisk przewietrzania SLT 42-U-PL w obudowie AP-LT-PL
	Czujnik deszcz / wiatr WRS-S
KO	Kłapa oddymiająca
DN	Drzwi napowietrzające
	Czujnik szybu windy ProPoin PLUS-1 OP
	Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych KBZB 40

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ		Nr rys.	E-32
	Nazwa inwestycji	BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
	Adres inwestycji	działki nr ewid. 21277/3, 51872 / 1, 51872 / 2 i 51895 jednostka ewidencyjna: 146101_1 obręb ewidencyjny: 0005 Ostrołęka		Skala:	1:100
	Inwestor:	Miasto Ostrołęka Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka		Projekt techniczny	
Zespół projektowy: Projektant:	Specjalność	Upr.	Podpis	Branża elektryczna	
mgr inż. Tadeusz Lis	instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Wa-101/02			
Sprawdzający:	instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	MAZ/0544/PWBE/15			
mgr inż. Marek Biał				Data:	02.2025 r.