



Oznaczenia:	
	Centrala sysytemu oddymiania RZN 4408-K w obudowie GEH-KST z akumulatorami 12V 3,4Ah
	Przycisk napowietrzania RT45
	Optyczna czujka dymu 3000PLUS/OP z gniazdem 300PLUS/BASE/X
	Przycisk przewietrzania SLT 42-U-PL w obudowie AP-LT-PL
	Czujnik deszcz / wiatr WRS-S
	Kłapa oddymiająca
	Drzwi napowietrzające
	Czujnik szybu windy ProPoin PLUS-1 OP
	Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych KBZB 40

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	SCHEMAT INSTALACJA ODDYMIANIA	Nr rys.	E-33
	Nazwa inwestycji:	BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
	Adres inwestycji:	21277/3, 51872 / 1, 51872 / 2 i 51895 jednostka ewidencyjna: 146101_1 obręb ewidencyjny: 0005 Ostrołęka	Skala:	
	Investor:	Miasto Ostrołęka Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka	Projekt techniczny	
	Zespół projektowy:	Specjalność: Upr.	Podpis:	Branża elektryczna
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Lis		Data:	
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Biat		02.2025 r.	
		Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Wz-101/02	
		Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	MAZ/0544/PWBE/15	