



Oznaczenia:



Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE), 16A 230V, p/t, pojedyncze, IP20



Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+N+PE), 16A 230V, p/t, pojedyncze, IP44



Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (3L+N+PE), 16A 400V, n/t, IP44



Przycisk pożarowego wyłącznika prądu



Rozdzielnica elektryczna



Wypust zasilający

Uwagi:

- Gniazdo w salach dla dzieci, łazienkach, w szatni i na korytarzach montować na wysokości 1,2 ÷ 1,4m od poziomu podłogi.
- Pozostałe gniazda montować na wysokości 0,3m od poziomu podłogi lub w zależności od potrzeb użytkownika.

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA
2.01.	KLATKA SCHODOWA
2.02.	MAGAZYN
2.03.	SALA III
2.04.	ŁAZIENKA
2.05.	ŁAZIENKA
2.06.	SALA IV
2.07.	MAGAZYN
2.08.	MAGAZYN
2.09.	KOMUNIKACJA

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczne
Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

Nazwa rys. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - II PIĘTRO

Nr rys. E-07

Nazwa inwestycji: BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Adres inwestycji: działki nr ewid. 21277/3, 51872 / 1, 51872 / 2 i 51895 jednostka ewidencyjna: 146101 / 1 obręb ewidencyjny: 0005 Ostrołęka

Inwestor: Miasto Ostrołęka Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Specjalność: Upr. Podpis

Zespół projektowy:

Projektant:

mgr inż. Tadeusz Lis

Sprawdzający:

mgr inż. Marek Błat

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wa-101/02

MAZ/0544/PWBE/15

02.2025 r.

02.2025 r.