

(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

WGD.6630.81.2024

(znak sprawy)

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu:
2024-03-13

Przewodniczący narady:

Gabriela Pilarczyk

Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Sposób przeprowadzenia narady:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca	Inwestor
HALIT Hałama Grzegorz	Urząd Miejski w Skoczowie
Leśna 9 43-246 Strumień	Rynek 1 43-430 Skoczów

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
105	10	1327/7	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	450/2	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	1327/9	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	1273/1	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	451/3	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	455/2	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	449/1	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	451/4	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	451/6	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	451/10	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	343/3	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	343/2	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	343/1	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	342	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	339/3	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	339/2	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	1311/11	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	639/7	SKOCZÓW GM.	Pogórze
105	10	616/1	SKOCZÓW GM.	Pogórze

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	siatki wodociągowej
2	przebiegi wodociągowe

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	Mirosław Szajter 2024-03-08 12:06:29	Dokładne położenie elektroenergetycznych kabli ziemnych (w miejscach skrzyżowań i zbiegów) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu)

			<p>mechanicznego).</p> <p>Wszelkie zblżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. W przypadku prac w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć, uzyskać zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciami uzbrojenia technicznego należy zabezpieczyć dzielonymi rurami osłonowymi przepustów zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego uzgodnienia. Zachować należy odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących złazów kablowych minimum 0,5 m. Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć posadowienia złazów elektroenergetycznych.</p> <p>Załącznik: wytyczne do zabezpieczenia kabli</p>
2	Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.	<p>Katarzyna Kucharczyk</p> <p>2024-03-12 10:26:32</p>	<p>1. W przypadku gdy w rejonie skrzyżowania odległości między projektowanymi przewodami a istniejącymi przewodami kanalizacji sanitarnej jest mniejsza niż 0,5 m, przewód wodociągowy należy zabezpieczyć rurą ochronną. W przypadku zastosowania do budowy przewodów wodociągowych rur RC z dodatkowym płaszczem ochronnym z PE lub PP i tą metodą detekcyjną, SKO-EKO nie wymaga stosowania rur ochronnych na projektowanych przewodach wodociągowych z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych przez operatora sieci wodociągowej.</p> <p>2. Trasy projektowanych przewodów wodociągowych należy lokalizować w odległości min. 1 m od istniejących przewodów i studni kanalizacji sanitarnej.</p> <p>3. Każdorazowo, przed przystąpieniem do robót w rejonie skrzyżowania, będącego zblżeniem z przewodami kanalizacji sanitarnej, należy powiadomić tutaj Spółkę z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.</p> <p>4. W rejonie skrzyżowania i zblżenia projektowanych urządzeń wodociągowych z przewodami kanalizacji sanitarnej, roboty należy prowadzić ręcznie (nie dotyczy sytuacji gdy prace wykonywane są metodą bezwykopową), każdorazowo pod nadzorem pracownika Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o.</p>
3	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	<p>Natalia Szeliga</p> <p>2024-03-08 08:44:12</p>	brak uwag
4	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia Skoczów	<p>Grzegorz Łaciak</p> <p>2024-03-08 09:48:19</p>	<p>Prace prowadzi pod nadzorem Gazowni w Skoczowie Skrzyżowanie wykonać zgodnie z Dz.U.2013 poz. 640</p> <p>W przypadku niezachowania odpowiednich odległości należy przebudować gazociąg na koszt i staraniem inwestora</p> <p>Za wszelkie uszkodzenia odpowiada inwestor.</p> <p>Miejsce skrzyżowania podlega odbiorowi przez pracownika Gazowni w Skoczowie i potwierdzone spisaniem protokołem.</p> <p>Przy przebiegu równoległym zachować odł. min. od gazociągu 1,5m,</p>
5	Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	<p>Gabriela Pilarczyk</p> <p>2024-03-07 15:06:50</p>	<p>Zgodnie z art. 15.1 PGiK znaki geodezyjne podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom niszczy, usuwa, przemieszcza w/w znaki podlega karze grzywny (art. 48.1.3 PGiK). W przypadku zniszczenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych wykonuje się odtworzenie punktów zgodnie z pkt. 23 rozdz. 6</p>

			Rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 352).
6	Urz d Marszałkowski Województwa l skiego Departament Cyfryzacji i Informatyki	Jarosław Krzemi ski 2024-03-11 15:09:23	brak uwag
7	Wodoci gi Ziemi Cieszy skiej sp. z o.o.	Leszek Olszewski 2024-03-08 08:43:41	Zarówno skrzy owania projektowanych sieci z istn. wodoci giem jak i prace w pobli u sieci wodoci gowej prowadzi r cznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o. Przed przyst pieniem do prac ziemnych nale y wykona r cznie odkrywki kontrolne celem lokalizacji istn. uzbrojenia własno ci WZC Ustro . Nale y stosowa si do warunków podanych w wytycznych WZC (w zał czeniu).
8	Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Architektury i Budownictwa	Janusz Stasica 2024-03-11 09:53:08	brak uwag
9	Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w wierklanach	Radosław Marek 2024-03-08 07:34:57	Ze wzgl du na skrzy owanie trasy projektowanego wodoci gu z gazoci giem wysokiego ci nienia DN 500 MOP 6,3 MPa rel. Cieszyn - Pogórze, w rejonie ul. Zamek 63 dz. nr 343/2, projekt (trasa + profil) prosimy uzgodni z GAZ-SYSTEM SA Oddział w wierklanach.
10	Górno l skie Przedsi biorstwo Wodociagów S.A.	Arkadiusz Kaszycki 2024-03-11 09:57:44	brak uwag
11	Netia S.A.	Tadeusz Bana 2024-03-07 20:41:32	brak uwag
12	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach	Marcin Patyk 2024-03-12 14:57:59	brak uwag
13	Skoczowskie Przedsi biorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Wiktoria Mitr ga 2024-03-08 10:44:07	brak uwag
14	GMINA SKOCZÓW MIEJSKI ZARZ D DRÓG	Sławomir Zipser 2024-03-07 13:24:23	Zgodnie z warunkami podanymi w decyzji MZD.5548.Uzg.08.49.2024 z dnia 22.01.2024 r.
15	Pa stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nadzór Cieszyn	Stefan Kraso 2024-03-07 13:32:01	Nie dotyczy NW Cieszyn
16	PKP Energetyka Obsługa sp. z o.o.	Tomasz Minicki 2024-03-08 07:39:29	brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Nazwa Instytucji
1	Urz d Gminy Ha lach
2	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzib w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia w Cieszynie
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzib w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia w Jastrz biu-Zdroju
4	Urz d Gminy w Golezowie
5	Orange Polska S.A.
6	Urz d Gminy w Chybiu
7	TK TELEKOM Sp. z o.o.

8	LUPRO Sp. z o.o.
9	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
10	Energetyka Cieszyńska Sp z o.o.
11	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
12	Zakład Budowlany Gospodarki Komunalnej
13	P4 Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach
14	Polineo Sp. z o.o.
15	SferaNET Spółka Akcyjna
16	PKP TELKOL sp. z o.o.
17	SPÓŁKA WODNA Brenna-Chrobaczy-Centrum
18	Zakład Odmietania Kopalnia "ZOK" Sp. z o.o.
19	Jastrzębska Spółka Wodowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
20	Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.
21	Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
22	INVICOM Sp. z o.o.
23	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
24	MATRONIX Marcin Moczulski
25	Urząd Gminy Brenna
26	Urząd Gminy Dobrowie
27	Urząd Gminy w Istebnej
28	Urząd Miejski w Skoczowie
29	Urząd Miejski w Strumieniu
30	Urząd Miasta Ustroń
31	Urząd Miejski w Wiśle
32	Gmina Zebrzydowice płatnik: Urząd Gminy w Zebrzydowicach
33	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nadzór Skoczów
34	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strumieniu