

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i obsługi systemów ppoż. i oddymiania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej.

### I. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień Publicznych)

75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej

50324100-3 Usługi w zakresie konserwacji systemu

### II. Wykaz instalacji, systemów i urządzeń ppoż.

Szczegółowy wykaz instalacji, systemów i urządzeń ppoż. zawarty został w załączniku nr 1a do zapytania ofertowego.

### III. Przewidywany zakres prac.

Zakres przeglądów technicznych, serwisowych i czynności konserwacyjnych, należy wykonać zgodnie z zasadami w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów (vide § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 2023, poz. 822)).

Szczegółowy zakres prac zawarty został w załączniku nr 1b do zapytania ofertowego.

### IV. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prac

- a) Całość prac powinna być wykonana według obowiązujących przepisów, norm branżowych i wiedzy technicznej.
- b) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizowanych prac uwzględniając koszty z tym związane w ofercie.
- c) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy posiadają następujące zdolności techniczne lub zawodowe:
  - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy usługi o podobnym zakresie; Wykonawca musi wykazać, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty przedkładając odpowiednie dokumenty (np. protokoły odbioru bez uwag lub listy referencyjne). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie;
  - posiadają zaświadczenia uprawniające do przeprowadzania konserwacji systemu SCHRACK SECONET oraz kwalifikacje w pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia potwierdzone Certyfikatem jakości w danym obszarze.

- d) Każdorazowe przeglądy powinny zostać zakończone sporządzeniem i przedstawieniem zamawiającemu protokołu z wykonanych prac wraz z zaleceniami, a także przedstawieniem kosztorysu napraw.
- e) Przeprowadzone czynności należy odnotować w książce eksploatacji instalacji (jeżeli taka jest prowadzona dla instalacji).
- f) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z ofertą.